

COMUNE DI BRUGNERA

(Provincia di Pordenone)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi degli artt. 111 e 112 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 – T.U. sulle acque ed impianti elettrici – e della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il responsabile del procedimento

Premesso:

- che ENEL DISTRIBUZIONE - ZONA DI PORDENONE ha presentato istanza datata 05-02-2010, pervenuta il giorno 09-02-2010 prot. n. 2340, allo scopo di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici), alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica, alla tensione di 20 KV, in cavo sotterraneo "inserimento cabina Arcom" in Comune di Brugnera;
- che il progetto definitivo prevede l'esecuzione delle seguenti opere:
 - dal sostegno n. 3 della linea aerea esistente per cabina Zona Industriale di Maron, alla costruenda cabina Arcom in Comune di Brugnera, lunghezza m. 35,00 circa, in cavo sotterraneo, dis. n. 35423922P;
- che l'impianto avrà le seguenti caratteristiche:
 - densità massima di corrente nei conduttori: 1,5 A/mm²;
 - numero e materiale conduttori: n. 3 in alluminio;
 - sezione conduttori: 185 mm²;

AVVISA

- che il progetto interessa il territorio del Comune di Brugnera, in Provincia di Pordenone;
- che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27.11.2006 n. 24, il Comune di Brugnera, è competente ad adottare il provvedimento autorizzativo alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica succitata;
- che l'istanza, gli atti e i documenti progettuali sono depositati, in visione al pubblico, presso la sede di questo Ente – Ufficio Edilizia Privata/SUAP, nei giorni: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00, martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30;
- che gli interessati, possono consultare il progetto e far pervenire all'Ente competente le proprie osservazioni e/o opposizioni, in forma scritta, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
- che il responsabile del procedimento è l'arch. Maurizio Verardo e responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Luisa Galiazzo.

Brugnera, 22-02-2010



Il responsabile dell' Area Tecnica
arch. Maurizio Verardo